



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

14.02.2017

м. Київ

№ 96

Про прийняття на постачання
Збройних Сил України модуля
ємністю 20 м³ для зберігання
та заправлення світлими
нафтопродуктами техніки

Відповідно до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 120, та з метою забезпечення підрозділів Збройних Сил України засобами для зберігання та заправлення озброєння та військової техніки паливом, на підставі позитивних результатів державних випробувань модуля ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти на постачання Збройних Сил України модуль ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки (код предмета постачання за Класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України – Т1819069У, національний номенклатурний номер – 5430-61-013-1494), з основними технічними та експлуатаційними характеристиками, викладеними в додатку до наказу.

2. Дійсне та умовне найменування, основні технічні та експлуатаційні характеристики, конструкторську та експлуатаційну документацію до модуля ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки вважати нетаємними.

3. Функції служби забезпечення Збройних Сил України модулем ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки покласти на Центральне управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України
генерал армії України

С.Т.ПОЛТОРАК

ОСНОВНІ
технічні та експлуатаційні характеристики
модуля ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими
нафтопродуктами техніки

1. Повне найменування – модуль ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки.

Скорочене найменування – модуль заправний МЗЗСН-20.

Умовне найменування – МЗЗСН-20.

Приклад запису позначення модуля ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки під час замовлення згідно з ТУ У 25.2-38971378-001:2016: “Модуль ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки”.

2. Призначення

Модуль ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки призначений для прийому, зберігання та заправки автотранспорту та інших транспортних засобів рідким моторним паливом.

3. Основні технічні та експлуатаційні характеристики модуля ємністю 20 м³ для зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами техніки

№ з/п	Найменування тактико-технічних характеристик	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	Габаритні розміри, не більше:		
	довжина	мм	9125±6
	ширина	мм	2438±5
	висота	мм	2591±5
2	Обсяг резервуара	м ³	20 ± 1%

Продовження додатка

1	2	3	4
3	Відсік № 1	м ³	5,5
4	Відсік № 2	м ³	14,5
5	Швидкість відпуску нафтопродукту:		
	бензин	л/хв	45
	дизпаливо	л/хв	80

Тимчасово виконуючий обов'язки директора
 Департаменту військово-технічної політики,
 розвитку озброєння та військової техніки
 Міністерства оборони України
 полковник

А.А.М'ЯСНИКОВ