



**МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ  
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ**

15.11.2012

**м. КИЇВ**

№ 761

Про прийняття на постачання  
Збройних Сил України автоцистерни  
пожежної АЦ-40 (43114)

З метою забезпечення Збройних Сил України пожежними автоцистернами

**Н А К А З У Ю:**

1. Прийняти на постачання Збройних Сил України пожежну автоцистерну АЦ-40 (43114) (код предмета постачання за ВК 001-2000 – Д2113937У) з основними тактико-технічними та експлуатаційними характеристиками, викладеними в додатку до наказу.

2. Повне найменування, тактико-технічні характеристики, експлуатаційно-технічну документацію автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114) вважати нетаємними.

3. Функції замовника та служби забезпечення автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114) покласти на Центральне автомобільне управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України

**Д.А.САЛАМАТІН**

## ОСНОВНІ тактико-технічні характеристики автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114)

1. Автоцистерна пожежна АЦ-40 (43114) призначена для:
  - доставки до місця пожежі бойової обслуги, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного і аварійно-рятувального обладнання;
  - гасіння пожеж водою із цистерни, відкритого водоймища, водопровідної мережі чи сторонньої ємності через лафетний ствол та (чи) ручні стволи;
  - гасіння пожеж повітряно-механічною піною з використанням піноутворювача із пінобаку чи сторонньої ємності через лафетний ствол та (чи) ручні піногенератори;
  - проведення аварійно-рятувальних робіт.
- Автоцистерна розрахована на експлуатацію в районах з помірним кліматом при температурі навколишнього повітря від  $-35^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

### 2. Основні тактико-технічні характеристики

| № з/п | Найменування                                                                             | Значення                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                        | 3                                        |
| 1     | Базове шасі                                                                              | КамАЗ-43114/6х6                          |
| 2     | Двигун                                                                                   | Дизельний                                |
| 3     | Потужність (максимальна), кВт (к.с.)                                                     | 176 (240)                                |
| 4     | Швидкість (максимальна) з повним завантаженням, км/год                                   | 90                                       |
| 5     | Кількість місць бойового розрахунку, чоловік                                             | 7                                        |
| 6     | Запас вогнегасних засобів:<br>води, не менше, куб. м<br>піноутворювача, не менше, куб. м | 5,0<br>0,3                               |
| 7     | Тип пожежного насоса                                                                     | Відцентровий пожежний                    |
| 8     | Номінальне подання насоса, л/с                                                           | 40                                       |
| 9     | Напір, м                                                                                 | 100                                      |
| 10    | Найбільша геометрична висота всмоктування пожежного насоса, м                            | 7,5                                      |
| 11    | Довжина напірних рукавів, м                                                              | 428                                      |
| 12    | Тип системи водонаповнення                                                               | Автоматична, вакуумна                    |
| 13    | Лафетний ствол                                                                           | Багаторежимний                           |
| 14    | Управління лафетним стволом                                                              | Дистанційне з кабіни чи виносного пульта |

| 1  | 2                                                                        | 3                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 15 | Дальність подання струменя:<br>водяного, м<br>пінного, м                 | 50<br>35             |
| 16 | Габаритні розміри, не більше:<br>довжина, мм<br>ширина, мм<br>висота, мм | 8150<br>2500<br>3400 |
| 17 | Повна маса не більше, кг                                                 | 15420                |

Заступник Міністра оборони України –  
керівник апарату

В.М.МОЖАРОВСЬКИЙ

## ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

до наказу Міністра оборони України

від №  
“Про прийняття на постачання Збройних Сил України автоцистерни  
пожежної АЦ-40 (43114)”

## 1. Обґрунтування необхідності видання

Прийняття на постачання Збройних Сил України автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114) дозволить забезпечити пожежні підрозділи Збройних Сил України сучасною пожежною технікою.

## 2. Цілі та завдання видання

Прийняти на постачання Збройних Сил України автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114).

## 3. Загальна характеристика і основні положення

Визначення грифу таємності, повних найменувань, а також наведення тактико-технічних та експлуатаційних характеристик автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114).

Визначення Центрального автомобільного управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України органом забезпечення автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114).

## 4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Свідectво про реєстрацію предмета постачання за Військовим класифікатором Д2113937У автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114).

## 5. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження наказу Міністра оборони України “Про прийняття на постачання Збройних Сил України автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114)” фінансових та інших витрат не потребує.

## 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Видання наказу Міністра оборони України “Про прийняття на постачання Збройних Сил України автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114)” дозволить здійснювати закупівлю автоцистерни пожежної АЦ-40 (43114) для потреб Збройних Сил України.

Начальник Озброєння Збройних Сил України  
генерал-майор

С.С.КОТЛЯР