

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління
розвитку та супроводження
матеріального забезпечення
Збройних Сил України
полковник

5 05 2018 р.
Д.О.МАРЧЕНКО
Код 26621355

Технічний опис
Рукавиці гумові
(рукавиці діелектричні)

ПОГОДЖЕНО
Начальник Тилу Збройних Сил
України
полковник
4 05 2018 р.
Л.Ф.ХАРАХАЛІЛЬ

Дата надання чинності 05.05.2018
Без обмеження строку чинності

ПЕРЕВІРЕНО
Заступник начальника управління
розвитку речового майна Головного
управління розвитку та
супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України
полковник
4 05 2018 р.
О.Г.МЕГЕРЯ

ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління контролю
якості
майор
4 05 2018 р.
М.Я.КАМОРЯНСЬКИЙ

РОЗРОБЛЕНО
Офіцер відділу розробки захисного та
спеціального спорядження
управління розвитку речового майна
Головного управління розвитку та
супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України
старший лейтенант
4 05 2018 р.
О.В.САМКО

Цей опис поширюється на рукавиці гумові (рукавиці діелектричні) для штатних пожежних команд Збройних Сил України.

Основним замовником являється Міністерство оборони України.

Рукавиці гумові діелектричні клас 1, категорія А засобів індивідуального захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761).

Рукавиці діелектричні є додатковим засобом захисту при роботі з розведеними кислотами та лугами (не вище 20 %) та їх солями.

Температурний інтервал експлуатації від мінус 40 ° С до плюс 40 ° С при відносній вологості 95%.

РОЗМІРИ І ПАРАМЕТРИ:

- довжина – не менше 310 мм;
- ширина долоні – 120-130 ± 10 мм;
- товщина стінки – не менше 0,5 мм.

Рукавиці виготовляються парно на праву та ліву руку.

Матеріал виготовлення – натуральний латекс. Колір рукавиць – червоний.

За фізико-механічними властивостями рукавиці мають відповідати таким нормам:

- умовна міцність при розтягуванні не менше 14,0 МПа;
- відносне подовження при розриві не менше 600%.

ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

максимальний струм для рукавиць діелектричних класу 0 при напрузі 9,0+0,4 кВ змінного струму промислової частоти не повинен перевищувати 9 мА, для рукавиць діелектричних 1 класу при напрузі 20+0,5 кВ не повинен перевищувати 14 мА.

ВЛАСТИВОСТІ:

герметичні;

багаторазового застосування для роботи з кислотами та лугами.

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ:

Перевірка діелектричних властивостей рукавиць проводиться згідно з Державним нормативним актом охорони праці ДНАОП 1.1.10-1.07-01 “Правила експлуатації електрозахисних засобів”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253.

Перевірка товщини стінок рукавиць проводиться згідно ГОСТ 11358.

Перевірка фізико-механічних показників проводиться згідно ГОСТ 12580.

МАРКУВАННЯ:

На лицьовій стороні манжети кожної рукавиці на відстані не менше 20 мм від краю контрастною маркувальною фарбою має бути нанесене маркування наступного змісту:

- знак для товарів та послуг підприємства-виробника;
- випробувальна напруга;
- дата випробування;
- дата виготовлення;
- знак засобу захисту рук “Эн” відповідно ГОСТ 12.4.103.

ПАКУВАННЯ:

Кожна пара рукавиць пакується окремо, складаються по 10-30 пар у поліетиленовий пакет (ГОСТ 10354) з подальшим пакуванням у картонні коробки (ГОСТ 13514). У кожну коробку вкладаються рекомендації по експлуатації.

На пакувальному ярлику наноситься наступна інформація:

назва виробу;
кількість одиниць виробу в упаковці;
номер договору/контракту МОУ;
дата виготовлення;
назва виробника/постачальника.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати при температурі від 0° С до 30° С і відносній вологості повітря не більше 85% на відстані не менше 1 м від опалювальних і нагрівальних приладів. Рукавиці повинні бути захищені від дії прямих сонячних променів. При транспортуванні і зберіганні рукавиці не повинні зазнавати впливу води, мастил, бензину, жирів та інших речовин, що руйнують гуму. Оберігати рукавиці від механічних пошкоджень.

Гарантійний строк зберігання рукавиць діелектричних – 12 місяців з дня виготовлення.